

producent oświetlenia awaryjnego

AWEX

P.P.H.U. AWEX
Ul. Długa 39, 32-091 Michałowice
tel: +48 12 681 55 00
fax: +48 12 681 55 22
e-mail: biuro@awex.eu
www.awex.eu



DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr: 02/10

Nazwa i adres producenta : P.P.H.U. AWEX
Ul. Długa 39,
32-091 Michałowice

Oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że wyroby:

SERIA OPRAW AWARYJNYCH HELIOS DS

Źródło światła:
T5 8W, 2G7 11W, 2G11 18W, LED 1,2W

Tryb pracy:
Awaryjny (SE), sieciowo-awaryjny (SA), sieciowy (S), do centralnej baterii (CB), do systemu monitoringu Rubic (RS), z ręcznym przyciskiem testu (PT), z autotestem (AT)

Spełniają zasadnicze wymagania n/w dyrektyw:

- dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2006/95/WE
- dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/WE
- dyrektywa RoHS 2002/95/EC
- dyrektywa WEEE 2002/96/EC

Do oceny zgodności zastosowano normy:

- PN-EN 60598-2-22:2004+A2:2008
- PN-EN 60598-1:2007
- PN-EN 1838:2005

Masłomięca dnia 01.04.2010

Grzegorz Koziol
Dyrektor produkcji
(Potwierdzam zgodność z oryginałem)



P.P.H.U. "AWEX"
Rafał Stanuch

Masłomięca 256, 32 - 091 Michałowice
tel: +48 12 388 -70 - 63, fax: +48 12 388 -70 - 64
NIP 734 - 262 - 06 - 14